令和７年度　八幡浜市一般廃棄物最終処分場維持管理状況（毎月測定項目）

○維持管理基準に基づく検査

１．処理水水質検査

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料採取日			4/2											
水温		℃	13.0											
測定結果報告日			4/8											
測定結果（5項目）	水素イオン濃度（pH）	－	8.3											
	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/ℓ	0.8											
	化学的酸素要求量（COD）	mg/ℓ	3.4											
	浮遊物質量（SS）	mg/ℓ	<1											
	窒素含有量	mg/ℓ	6.7											

２－１．地下水水質検査（モニタリング桝）

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料採取日			4/2											
水温		℃	12.1											
測定結果報告日			4/8											
測定結果（2項目）	電気伝導率	mS/m	15.0											
	塩化物イオン	mg/ℓ	30											

２－２．地下水水質検査（下流湧水）

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料採取日			4/2											
水温		℃	11.7											
測定結果報告日			4/8											
測定結果（2項目）	電気伝導率	mS/m	25.7											
	塩化物イオン	mg/ℓ	29											

○埋立量及び点検結果

１．埋立量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立処分	㎥	0.0											
覆土	㎥	0.0											
合計	㎥	0.0											

２．点検結果

遮水工	－	○												
擁壁工	－	○												
調整池	－	○												
浸出液処理施設	－	○												