令和７年度　八幡浜市一般廃棄物最終処分場維持管理状況（毎月測定項目）

○維持管理基準に基づく検査

１．処理水水質検査

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料採取日			4/2	5/7	6/4									
水温		℃	13.0	16.5	18.6									
測定結果報告日			4/8	5/21	6/12									
測定結果（5項目）	水素イオン濃度（pH）	－	8.3	8.2	8.4									
	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/ℓ	0.8	1.2	0.9									
	化学的酸素要求量（COD）	mg/ℓ	3.4	6.5	2.9									
	浮遊物質量（SS）	mg/ℓ	<1	<1	3									
	窒素含有量	mg/ℓ	6.7	5.7	3.9									

２－１．地下水水質検査（モニタリング桝）

試料採取日			4/2	5/7	6/4									
水温		℃	12.1	15.9	16.9									
測定結果報告日			4/8	5/21	6/12									
測定結果（2項目）	電気伝導率	mS/m	15.0	15.5	14.6									
	塩化物イオン	mg/ℓ	30	36	27									

２－２．地下水水質検査（下流湧水）

試料採取日			4/2	5/7	6/4									
水温		℃	11.7	17.5	16.5									
測定結果報告日			4/8	5/21	6/12									
測定結果（2項目）	電気伝導率	mS/m	25.7	20.8	20.9									
	塩化物イオン	mg/ℓ	29	39	28									

○埋立量及び点検結果

１．埋立量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立処分	㎥	0.0	0.0	0.0									
覆土	㎥	0.0	0.0	0.0									
合計	㎥	0.0	0.0	0.0									

２．点検結果

遮水工	－	○	○	○									
擁壁工	－	○	○	○									
調整池	－	○	○	○									
浸出液処理施設	－	○	○	○									