令和８年度　八幡浜市一般廃棄物最終処分場維持管理状況（毎月測定項目）

○維持管理基準に基づく検査

１．処理水水質検査

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料採取日			4/15	5/13	6/10	7/8	8/5	9/2	10/14					
水温		℃	16.3	19.4	21.1	20.2	24.8	25.4	22.5					
測定結果報告日			4/28	6/5	7/1	7/17	8/25	9/15	10/30					
測定結果（5項目）	水素イオン濃度（pH）	－	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.2	8.2					
	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/ℓ	1.3	<0.5	<0.5	1.3	<0.5	<0.5	0.8					
	化学的酸素要求量（COD）	mg/ℓ	3.2	2.5	3.0	2.1	2.1	2.5	3.6					
	浮遊物質量（SS）	mg/ℓ	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
	窒素含有量	mg/ℓ	7.3	4.2	4.5	2.3	2.5	3.1	4.8					

２－１．地下水水質検査（モニタリング桝）

			4/15	5/13	6/10	7/8	8/5	9/2	10/14					
試料採取日														
水温		℃	16.0	16.4	17.0	17.7	22.8	22.0	19.5					
測定結果報告日			4/28	6/5	7/1	7/17	8/25	9/15	10/30					
測定結果（2項目）	電気伝導率	mS/m	15.2	14.3	13.9	13.0	21.6	28.8	18.4					
	塩化物イオン	mg/ℓ	35	22	24	28	31	19	25					

２－２．地下水水質検査（下流湧水）

			4/15	5/13	6/10	7/8	8/5	9/2	10/14					
試料採取日														
水温		℃	15.5	18.1	17.6	18.2	22.5	23.9	19.4					
測定結果報告日			4/28	6/5	7/1	7/17	8/25	9/15	10/30					
測定結果（2項目）	電気伝導率	mS/m	22.0	24.7	32.9	18.0	22.4	25.0	24.9					
	塩化物イオン	mg/ℓ	33	33	25	33	37	25	26					

○埋立量及び点検結果

１．埋立量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立処分	㎥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
覆土	㎥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
合計	㎥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					

２．点検結果

遮水工	－	○	○	○	○	○	○	○					
擁壁工	－	○	○	○	○	○	○	○					
調整池	－	○	○	○	○	○	○	○					
浸出液処理施設	－	○	○	○	○	○	○	○					