令和８年度　八幡浜市一般廃棄物最終処分場維持管理状況（毎月測定項目）

○維持管理基準に基づく検査

１．処理水水質検査

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料採取日			4/15											
水温		℃	16.3											
測定結果報告日			4/28											
測定結果（5項目）	水素イオン濃度（pH）	－	8.1											
	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/ℓ	1.3											
	化学的酸素要求量（COD）	mg/ℓ	3.2											
	浮遊物質量（SS）	mg/ℓ	<1											
	窒素含有量	mg/ℓ	7.3											

２－１．地下水水質検査（モニタリング桝）

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料採取日			4/15											
水温		℃	16.0											
測定結果報告日			4/28											
測定結果（2項目）	電気伝導率	mS/m	15.2											
	塩化物イオン	mg/ℓ	35											

２－２．地下水水質検査（下流湧水）

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料採取日			4/15											
水温		℃	15.5											
測定結果報告日			4/28											
測定結果（2項目）	電気伝導率	mS/m	22.0											
	塩化物イオン	mg/ℓ	33											

○埋立量及び点検結果

１．埋立量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立処分	㎥	0.0											
覆土	㎥	0.0											
合計	㎥	0.0											

２．点検結果

遮水工	－	○											
擁壁工	－	○											
調整池	－	○											
浸出液処理施設	－	○											