# 令和６年度　八幡浜市一般廃棄物最終処分場維持管理状況（毎月測定項目）

## ○維持管理基準に基づく検査

### １．処理水水質検査

| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試料採取日 | | | 4/3 | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | ℃ | 15.3 | | | | | | | | | | | |
| 測定結果報告日 | | | 4/11 | | | | | | | | | | | |
| 測定結果（5項目） | 水素イオン濃度（pH） | － | 8.2 | | | | | | | | | | | |
| | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg/ℓ | 1.0 | | | | | | | | | | | |
| | 化学的酸素要求量（COD） | mg/ℓ | 3.1 | | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質量（SS） | mg/ℓ | <1 | | | | | | | | | | | |
| | 窒素含有量 | mg/ℓ | 5.0 | | | | | | | | | | | |

### ２－１．地下水水質検査（モニタリング桝）

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試料採取日 | | | 4/3 | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | ℃ | 14.9 | | | | | | | | | | | |
| 測定結果報告日 | | | 4/11 | | | | | | | | | | | |
| 測定結果（2項目） | 電気伝導率 | mS/m | 13.2 | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン | mg/ℓ | 15 | | | | | | | | | | | |

### ２－２．地下水水質検査（下流湧水）

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試料採取日 | | | 4/3 | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | ℃ | 14.7 | | | | | | | | | | | |
| 測定結果報告日 | | | 4/11 | | | | | | | | | | | |
| 測定結果（2項目） | 電気伝導率 | mS/m | 17.9 | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン | mg/ℓ | 20 | | | | | | | | | | | |

## ○埋立量及び点検結果

### １．埋立量

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋立処分 | ㎥ | 0.0 | | | | | | | | | | | |
| 覆土 | ㎥ | 0.0 | | | | | | | | | | | |
| 合計 | ㎥ | 0.0 | | | | | | | | | | | |

### ２．点検結果

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遮水工 | － | ○ | | | | | | | | | | | |
| 擁壁工 | － | ○ | | | | | | | | | | | |
| 調整池 | － | ○ | | | | | | | | | | | |
| 浸出液処理施設 | － | ○ | | | | | | | | | | | |