令和６年度　八幡浜市一般廃棄物最終処分場維持管理状況（毎月測定項目）

○維持管理基準に基づく検査

１．処理水水質検査

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料採取日			4/3	5/8	6/5	7/3	8/7							
水温		℃	15.3	17.3	19.8	18.5	24.3							
測定結果報告日			4/11	5/22	6/12	7/11	8/20							
測定結果（5項目）	水素イオン濃度（pH）	－	8.2	8.3	8.3	8.3	8.4							
	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/ℓ	1.0	0.5	<0.5	1.2	<0.5							
	化学的酸素要求量（COD）	mg/ℓ	3.1	3.6	3.0	2.8	3.3							
	浮遊物質量（SS）	mg/ℓ	<1	<1	1	<1	2							
	窒素含有量	mg/ℓ	5.0	4.4	3.7	2.3	2.5							

２－１．地下水水質検査（モニタリング桝）

試料採取日			4/3	5/8	6/5	7/3	8/7							
水温		℃	14.9	16.4	16.9	17.5	22.1							
測定結果報告日			4/11	5/22	6/12	7/11	8/20							
測定結果（2項目）	電気伝導率	mS/m	13.2	14.7	14.0	12.5	19.0							
	塩化物イオン	mg/ℓ	15	24	28	28	25							

２－２．地下水水質検査（下流湧水）

試料採取日			4/3	5/8	6/5	7/3	8/7							
水温		℃	14.7	15.7	16.3	18.5	20.8							
測定結果報告日			4/11	5/22	6/12	7/11	8/20							
測定結果（2項目）	電気伝導率	mS/m	17.9	20.0	20.1	20.7	21.2							
	塩化物イオン	mg/ℓ	20	24	28	31	30							

○埋立量及び点検結果

１．埋立量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立処分	㎥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
覆土	㎥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
合計	㎥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							

２．点検結果

遮水工	－	○	○	○	○	○							
擁壁工	－	○	○	○	○	○							
調整池	－	○	○	○	○	○							
浸出液処理施設	－	○	○	○	○	○							